



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01172

№ ПС 010274

Срок действия 22.05.2025г. по 21.05.2030

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 24.30.22.170

Код ТН ВЭД 3214101001

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Химстар»
420111, Россия, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306. ОГРН: 1151690089858.
Телефон: +7 (843) 245-67-68. Адрес электронной почты: evgeny.mussatov@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Химстар»
420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 23. ОГРН: 1151690089858.
Телефон: +7 (843) 245-67-68. Адрес электронной почты: evgeny.mussatov@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная пенополиуретановая марок: См. Приложение (Бланк № ПС
007208) выпускаемая по ТУ 2257-001-46128283-2016. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с
линейными швами, заполненными пеной монтажной, при глубине шва 100 мм:
Ширине шва 40 мм-Е1 60, Ширине шва 20 мм-Е1 60. Предел огнестойкости
фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной
монтажной, при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-Е1 120, Ширине шва
10 мм-Е1 240.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 05/25-5С от 22.05.2025 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛИ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах
анализа состояния производства № 00719-АО от 08.04.2025 г. ОС
«ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2257-001-46128283-2016

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01172

№ ПС 007208

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
24.30.22.170 3214101001	Пена монтажная пенополиуретановая марок: Монтажная пена Polynor B1 всесезонная, Монтажная пена Polynor DIY всесезонная, Монтажная пена Polynor 45 DIY всесезонная, Монтажная пена Polynor 60 DIY всесезонная, Монтажная пена Polynor 65 DIY всесезонная, Монтажная пена Polynor 70 DIY всесезонная, Монтажная пена Polynor NO FIRE всесезонная, Монтажная пена Polynor STOP FIRE всесезонная, Монтажная пена Polynor FIRE RESISTANT FOAM всесезонная, Монтажная пена Polynor FIRESTOP всесезонная, Монтажная пена Polynor FR всесезонная, Монтажная пена профессиональная PULP FIREBLOCK всесезонная, Монтажная пена профессиональная PULP FIREBLOCK зима, Монтажная пена профессиональная PULP FIREBLOCK, Монтажная пена Sipur NO FIRE всесезонная, Монтажная пена Sipur STOP FIRE всесезонная, Монтажная пена Sipur FIRE RESISTANT FOAM всесезонная, Монтажная пена Sipur FIRESTOP всесезонная, Монтажная пена Sipur FR всесезонная, Монтажная пена OCF – 0001 всесезонная, Монтажная пена OCF – 0002 всесезонная, Монтажная пена OCF – 0003 всесезонная, Монтажная пена OCF – 0004 всесезонная, Монтажная пена OCF – 0005 всесезонная, Монтажная пена OCF – 0006 всесезонная, Монтажная пена OCF – FR всесезонная, Монтажная пена Sila GUN FR всесезонная, Монтажная пена Sila Premium Fire всесезонная, Монтажная пена Remontix FR всесезонная, Монтажная пена Remontix Premium Fire всесезонная, Монтажная пена Ultima FR всесезонная, Монтажная пена Ultima Premium Fire всесезонная, выпускаемая по ТУ 2257-001-46128283-2016.

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

